


A/B-Ventil Spültechnik

C-Ventil Spültechnik




Pos.	Produktbezeichnung	Figur Nr.	Stk.
1	Kemper KHS-Mini Systemsteuerung MASTER 2.0	686 02 008 00	2
2	Kemper KHS-Mini Systemsteuerung SLAVE	686 02 006 00	5
3	Kemper KHS Temperaturmessarmatur	628 0G 0 XX	6
4	Kemper Control-Plus Durchfluss- und Temperaturmessarmatur	138 4G 0 XX	4
5	Kemper KHS-VAV-Plus Vollstromabsperrentil Federrückzug 230V	68X XX X XX	4
6	Kemper KHS-Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	688 000 XX	4
7	Kemper KHS-VAV Vollstromabsperrentil 230V	686 04 0XX	3
8	Kemper DMB Durchflussmengenbegrenzer	697 01 0 XX	4
9	Kemper Weser Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, AG	173 2G 0 XX	4
10	Kabel M12x1 mit losen Litzen	138 00 012	4

Pos.	Benennung	Kabeltyp
11	CAN-Bus Kabel*	
12	Ethernet Kabel Cat.5	
13	Anschluss 230V*	z.B. NYM-J 3x1,5²

Achtung! Verkabelungshinweise beachten, Auswahl Kabeltyp nur mit Kabelliste! Siehe Einbau- und Bedienungsanleitung.

*Bauseits zu stellen

Durchflussmengenbegrenzer (DMB)



Beispiel Anbindung A/B u. C-Ventil an MASTER 2.0

Schema-Verkabelung **KHS**

Dieses Dokument ersetzt keine Einbau- und Bedienungsanleitung!

Datum	Name	Bearb.	Index 1:
13.06.2016	PM/Rübsamen	PM/Rübsamen	24.08.2017
13.06.2016	PM/Rübsamen		



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe
Tel. +49 2761 891-0
Fax +49 2761 891-175
info@kemper-olpe.de